

# LBB 1957/00 – Klawiatura dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ 7 przycisków do wyboru stref nagłośnieniowych
- ▶ Wskaźniki LED sygnalizujące wybrane strefy
- ▶ Możliwość łącznej pracy nawet 8 klawiatur

Klawiatura LBB 1957/00 stanowi rozszerzenie stacji wywoławczej systemu LBB 1956/00 Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena i ma 7 dodatkowych przycisków umożliwiających wybór stref nagłośnieniowych. Klawiatura posiada taką samą stabilną metalową podstawę, jak sama stacja wywoławcza. Poza instalacją wolnostojącą, specjalna konstrukcja umożliwia zgrabny montaż płaski w blatach stołów.

## Podstawowe funkcje

Na każdej stacji można wybrać maks. 6 stref nagłośnieniowych. Dołączenie jednej klawiatury umożliwia dokonywanie wyboru 7 stref lub grup stref nagłośnieniowych. Do stacji wywoławczej LBB 1956/00 można dołączyć maksymalnie osiem klawiatur. Wskaźniki LED sygnalizują aktywne strefy.

### Elementy sterujące i wskaźniki

- 7 przycisków do wyboru stref nagłośnieniowych
- 7 wskaźników LED wybranych stref
- 8 mikroprzełączników

### Połączenia międzymodułowe

- 2 złącza RJ45
- Wejście 24 VDC
- Złącze klawiatury

## Certyfikaty i świadectwa

Bezpieczeństwo	Zgodnie z EN 60065
Odporność	Zgodnie z EN 55103-2
Emisja	Zgodnie z EN 55103-1

Region	Certyfikacja
Europa	CE

## Dołączone części

Ilość	Element
1	Klawiatura stacji wywoławczej LBB 1957/00

## Dane techniczne

### Parametry elektryczne

Zasilanie	
Napięcie zasilania	24 VDC dostarczane przez LBB 1956/00
Pobór prądu	< 15 mA

**Parametry mechaniczne**

Wymiary podstawy	40 x 100 x 235 mm
Ciężar	Ok. 1 kg
Montaż	Połączenie za pomocą wspornika z modułem LBB 1956/00 lub innym urządzeniem LBB 1957/00
Kolor	Grafitowy z elementami srebrnymi

**Parametry środowiskowe**

Temperatura pracy	-10 ÷ 45°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ 70°C
Wilgotność względna	< 95%

**Zamówienia - informacje****LBB 1957/00 – Klawiatura dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena**

Rozszerzenie stacji wywoławczej systemu LBB 1956/00 Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena, które ma 7 dodatkowych przycisków umożliwiających wybór stref nagłośnieniowych.

Numer zamówienia **LBB1957/00**

**Reprezentowana przez:****Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
 Jutrzenki 105 str.  
 02-231 Warszawa  
 Phone: +48 22 715 4101  
 Fax: +48 22 715 4105  
 pl.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.pl